



Bács-Kiskun Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.
Tel: (36-76) 502-810 Fax: (36-76) 502-820 e-mail:
kecskemet.HOT@katved.gov.hu



Gépszemle során vizsgálni kell:

- Az akkumulátor fedél meglétét, anyagát és annak állapotát,
- A kipufogó rendszer, elhelyezkedését, a szikrafogók állapotát, szikra próba,
- Az üzemanyag ellátó rendszer állapotát,
- A járművek elektromos rendszerének állapotát, a biztosíték táblában lévő biztosítékok megfelelőségét, (ne legyen túl biztosítva az adott áramkör)
- A járművek földelő vezetékének meglétét, megfelelőségét,
- A hidraulikai rendszer működése megfelelő-e, csöpögés, szivárgás van-e,
- A jogszabályban előírt 21 A és 113 B vizsgálati egység tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékek megléte, állapota, érvényessége, megfelelő-e,
- A csúszó, gördülő alkatrészek zsirozásának lehetősége adott-e, megfelelő mennyiségű kenőanyaggal el vannak-e látva.

A szemle eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni, a jegyzőkönyv egy példányát a szemlével érintett járművön kell elhelyezni.